


2024年度 飲料水定期水質検査結果表

23：市川三郷町							施設名		
							01：上水道 市川第1		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数	
																					6月5日	6月5日	6月5日					
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性	陰性	陰性			0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未									0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未									0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未									0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未			0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	2.5	2.3	2.4			2.3		2.3			2.3			2.2↓	2.3	2.2	2.3	1.9↓	2.7↓	1.8			0	4	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07			0.07									0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03			0.03									0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03			0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.17	0.06未	0.06未			0.06未		0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未						0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未						0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未						0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未			0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未						0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未			0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未			0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未			0.005未									0.005未	0.005未	0.001未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未									0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.04			0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	1																								



*: 水道G L P認定項目