2023年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

23： 市川三郷町	施　設　名
	01： 上水道　市川第１

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目		水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 6月7日	原水 6月7日	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	―	-	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性			0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未										0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未			0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	2.5	2.4	2.5			2.5			2.4			2.4			2.3↓	2.5	2.3	2.4	2.0↓	2.9↑			0	4	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.06	0.06	0.06			0.07↑										0.07	0.07	0.07	0.07↑	0.07↑			0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03			0.03										0.03	0.03	0.03	0.02	0.04			0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.17↑			0.06未			0.06未	0.17	0.06未	0.06未					0	1	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未			0.005未										0.005未	0.005未	0.001未	0.005未	0.005未			0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未										0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未			0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	12	12	12			12										12	12	12	9.3↓	14↓			0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	7.1	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.2↑	7.2	6.8	6.9	4.7	8.4↑			0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	110	110	110			110			110			110			120↑	120	110	113	86↓	120			0	4	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	180	180	180			170↓			190↑			180			180	190	170	180	150	200↑			0	4	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未			0.02未										0.02未	0.02未	0.02未	0.02未	0.02未			0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未										0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未			0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未			0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	―	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.9	7.7	8.0			0	0	0
味	*	異常でないこと	―	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	―	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし			0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未			0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未			0	0	0
電気伝導率		―	mS/m	28	24	26	27	26	24	25	27	27	26	26	26	26	26	26	27	24	26	20	31			0	0	0
残留塩素		―	mg/L	0.27	0.10	0.17	0.15	0.10	0.09↓	0.16	0.20	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.14	0.20	0.09	0.15					0	0	0
水温		―	℃	23.4	13.3	17.4	15.0	19.1	20.9	20.8	21.3	22.1	19.9	17.1	14.5	13.1↓	14.2	12.6↓	22.1	12.6	17.6	16.3↑	16.4↓			0	0	0
						判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合										

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　　（定期９項目検査は対象外）　　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2023年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

23：　市川三郷町	施　設　名
	02：　上水道　市川第２

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目		水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 6月7日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	1↑	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	―	-	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未										0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	2.6	2.5	2.6			3.2↑			3.1↑			2.5			3.0↑	3.2	2.5	3.0	3.2				0	4	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.06	0.06	0.06			0.05未↓										0.05未	0.05未	0.05未	0.07↑				0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03			0.03										0.03	0.03	0.03	0.03				0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.07↑			0.06↑			0.06未	0.07	0.06未	0.06未					1	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未			0.005未										0.005未	0.005未	0.001未	0.008↓				0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未										0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	12	12	12			11↓										11	11	11	10				0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	6.9	6.3	6.7	6.8	6.7	6.5	6.2↓	6.3	6.1↓	6.4	6.8	6.6	6.2↓	6.4	6.3	6.8	6.1	6.4	6.3↑				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	110	110	110			130↑			140↑			120↑			140↑	140	120	133	120↓				0	4	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	180	180	180			200↑			230↑			180			210↑	230	180	205	220↑				0	4	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未			0.02未										0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未										0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	―	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9				0	0	0
味	*	異常でないこと	―	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	―	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし				0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率		―	mS/m	31	25	27	28	28	31	31	30	31	31	28	27	31	29	30	31	27	30	31				0	0	0
残留塩素		―	mg/L	0.22	0.11	0.16	0.13	0.12	0.19	0.16	0.20	0.16	0.16	0.14	0.16	0.19	0.15	0.22	0.22	0.12	0.17					0	0	0
水温		―	℃	22.5	10.4	16.7	15.9	18.7	18.5	19.7	22.8↑	20.6	19.4	17.6	12.1	13.0	10.6	13.8	22.8	10.6	16.9	16.6↓				0	0	0
						判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合										

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　　（定期９項目検査は対象外）　　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2023年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

23： 市川三郷町	施　設　名
	03： 上水道　予備水源(第３)

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目		水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原　水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
																						6月7日						
一般細菌	*	100以下	個/mL																			0↓						
大腸菌	*	検出されないこと	―																			陰性						
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L																			0.0003未						
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L																			0.00005未						
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L																			0.001未						
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L																			0.004未						
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L																			1.8↓						
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L																			0.07						
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L																			0.03						
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L																			0.005未						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	*	0.04mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L																									
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L																									
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L																									
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L																									
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L																									
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L																									
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L																									
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L																									
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L																									
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L																									
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L																									
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L																			0.005未						
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L																			0.005↓						
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L																			0.05↓						
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L																			0.005未						
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L																			14						
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L																			0.009↓						
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L																			6.3↑						
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L																			100						
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L																			170						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L																			0.02未						
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L																			0.000001未						
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L																			0.000001未						
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L																			0.002未						
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L																			0.0005未						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L																			0.3未						
pH値	*	5.8 ～ 8.6	―																			7.9						
味	*	異常でないこと	―																									
臭気	*	異常でないこと	―																			異常なし						
色度	*	5以下	度																			0.9↑						
濁度	*	2以下	度																			0.5↑						
電気伝導率		―	mS/m																			25↑						
残留塩素		―	mg/L																									
水温		―	℃																			17.6↓						
						判定																						

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会