全体平面図　縮尺 1:1000

一般的注意事項

1. 寸法の単位は特に示さぬ限りmmである。
2. 標高及び測点の単位は特に示さぬ限りmである。
3. 使用する鉄筋コンクリートの圧縮強度は $\sigma_{ck}=180kg/cm^2$ とする。
4. 使用する鉄筋は原則として異形丸鋼(SD-30)とする。
5. 図中使用する記号は次の通りである。

EL	標高
WL	水位
NO	測点
CJ	施工継目

6. 本注意事項は本設計土木関係図面全に適用する。なおその他の注意事項はその都度各図面に示す。

注意事項

1. 縮尺は 1:1000 である。
2. 導水管には特殊自在ヒューム φ1.000 (t=191) を用い、施工する者は半管(A1200)を原則として用いる計画とし、継手はカラーの完結とする。
3. 導水管には特殊ヒューム φ1.200 (t=178) を用い、導水管い用ごく半管施工をする。又継手はカラー継手とし、カラーは工場取付とし、コンポ・ゴムリング取付けまでを行うものとする。なおパイプ基礎は180コンクリート巻設とする。
4. ゴムリングの材質は JIS K 6353 2種2号とし、ゴムの圧縮率は70%とし不等沈下に耐え、漏水を起さないものでなければならない。
5. 図中平面布設変曲を偏位配分法で施工する場合は許容可撓角 2°以内としなければならない。

変更			
図面の名称			図面番号
利根川水系揚水機場改修工事 全体平面図			1
測量	昭和 年 月 日終了		
	氏名		
設計	氏名		
製図 原図	氏名		
製図 写図	氏名		
事業所長		事業所主任	
主管課長		主管係主任	