

質疑回答書

過日質問のありました件について、以下のとおり回答します。

市川三郷町役場 財政課管財係
TEL：055-272-6091

入札又は契約番号	第 3-10 号
事業名	農業集落排水事業
件名（業務名）	農業集落排水処理施設維持管理業務委託（債務負担行為）
質 問 及 び 回 答	
問 1 仕様書 第 5 条 （保守点検項目） 5. 中継ポンプ施設	
	中継ポンプ施設の点検頻度は、期間中に何回実施するのかご教授 願います。
答 1 点検は年 1 回となります。	
問 2 仕様書 第 7 条 （緊急対応）	
	緊急対応に係る経費は、別途ご請求させて頂くとの理解でよろしいで しょうか。
答 2 別途請求となります。	

問3 仕様書 第8条 (水質管理)
定期的な水質検査とは、設計書記載(第3号～第5号)のpH・BOD・
SS・大腸菌群数の4項目を流入水及び放流水を実施するとの理解で
宜しいでしょうか。一般的には、大腸菌群数を流入水で検査を行い
ませんが実施する必要があるでしょうか。
また、分析回数は期間中に何回実施するかご教授願います。
答3 お見込みのとおりです。流入については検査なしとなります。
分析回数は毎月となります。