

質疑回答書

過日質問のありました件について、以下のとおり回答します。

市川三郷町役場 財政課管財係
TEL：055-272-6091

入札又は契約番号	第 5-1 号
事業名	三珠庁舎サーバ室機能集約事業
工事名	三珠庁舎光伝送路改修工事
質 問 及 び 回 答	
問 1	仕様書及び図面の通り「48芯」を敷設し、それに見合うスプライス
	ユニット（48芯用等）を設置する工事なのか、あるいは設計書（数
	量表）の通り「24芯」で施工する工事なのか、正誤をご教示ください。
	もし48芯が正解である場合、数量表および設計額の修正は行われる
	のでしょうか。
答 1	本工事内の市川三郷町役場から東京電力柱『陣屋33号柱』までの
	光ケーブルの新設については、「24芯」が正しいです。仕様書、
	設計図面の記載誤りです。24芯が正しいため、数量表および
	設計額の修正は行いません。