

六郷小学校屋内運動場照明設備 LED 化工事 仕様書

工事名称：六郷小学校屋内運動場照明設備 LED 化工事

工事概要：

A、アリーナ部分の照明機器の取り換え

既設照明機器撤去 HID1000w ×1 灯 9 台

(スポットライト)HID400w ×1 灯 60 台

新規 LED 照明設置 HID700w ×2 灯 相当 18 台

B、上記照明機器取り換えの為の直接仮設

床養生 シート及び合板

高所用 ローリング足場 1.0 基

工事場所：山梨県西八代郡市川三郷町岩間 2917

工 期：契約日の翌日から令和9年1月30日

規 模：鉄骨造 平屋建 延べ床面積 1,018.48 m²

LED 機器品質基準：フリッカー現象対策がなされた製品を選定すること。

(パナソニック・東芝ライテック・三菱電機・その他相当品)

そ の 他：本仕様書に記載のない条件および追加要求事項は特記仕様書に記載する。